

**Stadsbestuur KORTRIJK**

De Burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door

**Kortrijk XPO C.V.B.A.**

Doorniksesteenweg 216 (Kor) 75 te 8500 Kortrijk

een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op het eigendom gelegen :

**Doorniksesteenweg (Kor) , 216  
8500 te Kortrijk**

kadastraal bekend :

afdeling: 4, sectie: D, perceelnr: 36Z, afdeling: 4, sectie: D, perceelnr: 36C2, afdeling: 4, sectie: D, perceelnr: 36B2, afdeling: 4, sectie: D, perceelnr: 36H2, afdeling: 4, sectie: D, perceelnr: 153E, afdeling: 4, sectie: D, perceelnr: 153F, afdeling: 4, sectie: D, perceelnr: 36F2,

alhier, een inrichting te exploiteren met als voorwerp :

**het verder exploiteren, wijzigen, uitbreiden en toevoegen van een stedelijk hallencomplex**  
*(minimum opgave van de rubrieken van toepassing)*

- 3.2.2.A:** Lozen van huishoudelijk afvalwater: max 10.000 m<sup>3</sup>/jaar (uitbreiding met 3.000 m<sup>3</sup>/jaar), klasse 3
- 12.1.2.A:** Diverse generatoren: 300 kW en tijdelijk inzetbaar diverse generatoren: 6.000 kW, totaal: 6.300 kW (hernieuwing), klasse 2
- 12.2.1:** Transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot 1000 kVA : totaal: 5.930 kVA (hernieuwing), klasse 3
- 12.2.2:** Transformatoren met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1000 kVA : 2 x 1.250 kVA, totaal: 2500 kVA (hernieuwing), klasse 2
- 16.3.1.2:** Koeltoestellen: vast: 718,67 kW, tijdelijk inzetbare: 5.000 kW (uitbreiding met tijdelijk inzetbare koeltoestellen: 5.000 kW), klasse 3
- 16.7.1:** Opslag van koolstofdioxidegas in verplaatsbare recipiënten: 2.100 liter (uitbreiding met 1.350 liter en wijziging door verplaatsing), klasse 3
- 17.3.6.2:** Mazoutopslag in bovengrondse houders: vaste: 7.750 liter en tijdelijk inzetbare: 120.000 liter: totaal 127.750 liter (uitbreiding met 1.000 liter vaste opslag), klasse 2
- 17.3.9.2:** 2 verdeelslangen (uitbreiding met 1 stuk), klasse 2
- 17.4:** Opslag van diverse producten in kleine recipiënten: 757,5 liter (reinigingsproducten, thinner, verf, ontsmettingsmiddelen,...) en 2.000 kg (strooizout) (uitbreiding met 2.000 kg strooizout), klasse 3
- 31.1.3:** Dieselmotoren horend bij de generatoren: vast: 308 kW, tijdelijk inzetbaar: 6.000 kW (hernieuwing), klasse 1
- 32.1:** Lokalen met een dansgelegenheid met een totale oppervlakte van 102.947 m<sup>2</sup> (uitbreiding met 3.614 m<sup>2</sup>), klasse 2
- 43.1.3:** Verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie (stookinstallaties e.d.): vast: 6.936,4 kWth, tijdelijk inzetbaar: 7.000 kWth (uitbreiding vast met 130 kWth), klasse 1

De vergunningsaanvraag met bijlagen ligt van 15/04/2010 tot 14/05/2010 ter inzage van het publiek bij de DIRECTIE LEEFMILIEU, Grote Markt, 54 te 8500 Kortrijk (centrum) tijdens de openingstijden van het stadhuis

maandag	9 uur – 12.30 uur en 14.00 uur – 19.00 uur
dinsdag	9 uur – 12.30 uur
woensdag	9 uur – 12.30 uur en 14.00 uur – 16.00 uur

donderdag 9 uur – 12.30 uur  
vrijdag 9 uur – 12.30 uur.  
zaterdag 9 uur – 11.30 uur (baliediensten)  
Vanaf 21 juli 2010 tot 15 augustus 2010 is het stadhuis enkel open in de voormiddag op weekdays.

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het College van Burgemeester en Schepenen schriftelijk worden gericht, en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.

te Kortrijk, 27/07/2010  
voor de wnd. burgemeester, afwezig  
Wout Maddens  
Eerste schepen